

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und\_95@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-  
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 51/1/28

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «ЖОВХАР» С. ГЕРЗЕЛЬ-АУЛ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «ЖОВХАР»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Халимов Р.С.

Отдел надзорной деятельности и про- № 51  
филактической работы по Гудермес-  
скому муниципальному району УНД и  
ПР ГУ МЧС России по ЧР  
(наименование органа ГПН)

от « 11 » мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 30 мин.  
« 19 » мая 2021 г. по 16 ч 30 мин. « 19 » мая 2021 г.

проведена проверка

Старший дознаватель отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Чеченской Республике Дебиров Хункурпаша Ханпашаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-  
СКИЙ САД № 2 «ЖОВХАР» С. ГЕРЗЕЛЬ-АУЛ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-  
НА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «ЖОВХАР»), с. Герзель-аул, ул. Байсуркаева 2 корп. а

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Эдилханова М.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителю организации организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЖОВХАР")	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 54	15.09.2021	
2	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЖОВХАР")	Постановление правительства РФ № 1479 : п.26	15.09.2021	
3	На объекте защиты руководителю организации организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (внутреннего противопожарного водопровода) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЖОВХАР")	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 48	15.09.2021	
4	Ковры, ковровые дорожки,	Постановление пра-	15.09.2021	



	укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЖОВХАР")	вительства РФ № 1479 : п. 31		
5	Руководителю организации обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЖОВХАР")	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 60	15.09.2021	
6	На объектах защиты запрещается: размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЖОВХАР")	Постановление правительства РФ № 1479 :16, ж	15.09.2021	
7	Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается	Постановление правительства РФ № 1479 :18	15.09.2021	



	информация о месте хранения ключей.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЖОВХАР")			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентября 2021 г.

(квартал, месяц).

*Старший дознаватель отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Дебиров Хункурпаша Ханпашаевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » мая 2021г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*Эдилханова М.Р.*  
(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » мая 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:** Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.