

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзной организации


 Т.Л. Ахмедова

10.09.2020 сентябрь 2020

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 2 «Жовхар

 М.Р. Эдильханова

10.09.2020 сентябрь 2020 № 00-А/20

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в группах ДОУ

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в группах ДОУ (детском саду) является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

2. Сотрудники ДОУ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все воспитатели и помощники воспитателей дошкольного образовательного учреждения обязаны:

строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду, требования противопожарной безопасности, установленные в ДОУ;

знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в помещениях детского сада;

при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом своего непосредственного руководителя;

знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников детского сада;

своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму.

4. В помещениях детского сада запрещено:

хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

осуществлять уборку помещений и стирку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

5. Во время эксплуатации электрооборудования в помещениях дошкольного образовательного учреждения запрещено:

в служебных помещениях детского сада размещать на оргтехнике (системным блоках компьютеров, принтерах и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем.

эксплуатировать электрические провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

использовать электрические розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия, имеющие какие-либо повреждения;

обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;

применять электрические утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы;

оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

6. Сотрудник, последним покидающий помещение детского сада (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;

проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

закрыть все окна, двери;

проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

7. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся своего непосредственного руководителя. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено. После устранения (при необходимости) недочетов, согласно требованиям инструкции по пожарной безопасности в ДООУ (детском саду), сотрудник должен закрыть помещение.

Ответственный за пожарную безопасность _____ (_____)

С инструкцией ознакомлен (а) « ____ » _____ 20 ____ г. _____ (_____)